

Papan Pemuka Risiko KKP PTJ

PTJ	Pusat Pembangunan Dan Pengurusan Harta	Disediakan Oleh	Mohd Saifuddin/Abdul Safar	Jawatan	Setiausaha, JPPH	No Dokumen	PPH/HIRAO/kesihatan&keselamatanpekerja/005		
Ruang/Aktiviti/ Peralatan/ Proses	Pemantauan Sistem Pemampat Udara	Disemak Oleh	Abdul Walik bin Yusuf / Kamal Hafizal bin Kamaruddin	Jawatan	Pengerusi, JKKP	Tarikh Dikeluarkan	27/11/2023	Tarikh Semakan	11/7/2024
Lokasi	Bilik Pemampat Udara FTKMA	Disahkan Oleh	Izwan bin Ismail	Jawatan	Pengarah	SOP/WI			

Bahagian/ Perkhidmatan	Penilaian Awal Tanpa Kawalan Semasa									Penilaian Risiko Dengan Kawalan Semasa				Pelan Mitigasi Risiko/ Cadangan penambahbaikan							
	Konteks Organisasi	Kondisi Taksiran	Hazard	Klasifikasi Hazard	Risiko & Deskripsi	Akibat	Impak	Kebarangkalian	Tahap Risiko (Kasar)	Kawalan Semasa	Impak	Kebarangkalian	Tahap Risiko (Bersih)	Kawalan Tambahan	Impak	Kebarangkalian	Tahap Risiko (Sasaran)	Tempoh		Tanggung jawab	
																		Tarikh Mula	Tarikh Akhir		
1	Isu Dalaman / Staf	Rutin	i) Beban berat buka roller shutter	Ergonomik	Tidak menggunakan teknik yang betul	i) Slip disc	4	4	16	i) Latihan Kesedaran Ergonomik ii) Greasing	3	2	6	Install motor Roller shutter	1	2	2	02/01/2024	31/12/2024	Unit Mekanikal	
2	Isu Dalaman / Staf	Rutin	ii) Risiko shutter door Jatuh/Loose	Ergonomik	Menghempap anggota fizikal	ii) Kecederaan	4	2	8	i) Memerlukan lebih dari seorang ketika bekerja di tapak ii) Greasing	2	2	4	Install motor Roller shutter	1	2	2	02/01/2024	31/12/2024	Unit Mekanikal	
3	Isu Dalaman / Staf	Rutin	iii) Gigitan binatang berbisa	Fizikal	Tidak mengetahui kehadiran binatang berbisa di sebalik shutter door	i) Kecederaan ii) Kematian	3	2	6	Kawalan Pest Control	2	2	4	Instalasi motor Roller shutter	1	2	2	02/01/2024	31/12/2024	Unit Mekanikal	
4	Pemeriksaan cut in/cut off air compressor	Isu Dalaman / Staf	Rutin	Bunyi Bising dari mesin	Fizikal	i) Menjejaskan tahap pendengaran ii) Mesin mengeluarkan bunyi yang bising	Tahap pendengaran berkurang	4	3	12	Penggunaan PPE-Ear Muffs	2	2	4	i) Meneruskan kawalan sedia ada ii) Pemeriksaan ENT secara tahunan	2	1	2	27/11/2024		Unit Mekanikal
5	Pemeriksaan automatic water drain	Isu Dalaman / Staf	Rutin	Air bertekanan terpercik	Fizikal	Terkena mata	Kecederaan pada mata	4	3	12	Penggunaan PPE- Safety Glasses	2	2	4	Buka valve secara perlahan	2	1	2	27/11/2024		Unit Mekanikal
6	Pemeriksaan peralatan/motor/fan/air oil separator tank	Isu Dalaman / Staf	Rutin	Objek panas	Fizikal	Melecur	Kecederaan anggota fizikal	3	3	9	Penggunaan PPE- Hand Glove	2	3	6	i) Meneruskan kawalan sedia ada ii) Mewujudkan SOP pemantauan di tapak	2	2	4	27/11/2024		Unit Mekanikal
	Isu Dalaman / Staf	Rutin	Lantai berminyak/ Leaking oil	Fizikal	Jatuh	Kecederaan anggota fizikal	4	3	12	Penggunaan PPE- Safety boot	2	3	6	Housekeeping secara berkala	2	2	4	27/11/2024		Unit Mekanikal	

*Kamal Hafizal*  
 KAMAL HAFIZAL BIN KAMARUDDIN  
 JURUTERA MEKANIKAL J44  
 PUSAT PEMBANGUNAN & PENGURUSAN HARTA  
 UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG AL-SULTAN ABDULLAH  
 26600 PEKAN  
 PAHANG DARUL MAKMUR  
 TEL: 09-4316448

*Izwan Bin Ismail*  
 TS IZWAN BIN ISMAIL  
 PENGARAH  
 PUSAT PEMBANGUNAN & PENGURUSAN HARTA  
 UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG AL-SULTAN ABDULLAH  
 26600 PEKAN  
 PAHANG DARUL MAKMUR  
 TEL: 09-4316527 FAX: 09-4246555