

Papan Pemuka Risiko KKP PTJ

PTJ	Pusat Pembangunan Dan Pengurusan Harta	Disediakan Oleh	Nor Adlina binti Hashim	Jawatan	Setiausaha, JPPH	No Dokumen	PPPH/HIRARC/keselamatan elektrik/001		
Ruang/Aktiviti/ Peralatan/ Proses	Keselamatan Elektrik	Disemak Oleh	Kamal Hafizal ni Kamaruddin	Jawatan	Pengerusi, JKPP	Tarikh Dikeluarkan	17/5/2022	Tarikh Semakan	11/7/2024
Lokasi	Bangunan PPPH	Disahkan Oleh	Izwan bin Ismail	Jawatan	Pengarah	SOP/WI			

Bahagian/ Perkhidmatan	Penilaian Awal Tanpa Kawalan Semasa									Penilaian Risiko Dengan Kawalan Semasa				Pelaksanaan Mitigasi Risiko/ Cadangan penambahbaikan						
	Konteks Organisasi	Kondisi Taksiran	Hazard	Klasifikasi Hazard	Risiko & Deskripsi	Akibat	Impak	Kebarangkalian	Tahap Risiko (Kasar)	Kawalan Semasa	Impak	Kebarangkalian	Tahap Risiko (Bersih)	Kawalan Tambahan	Impak	Kebarangkalian	Tahap Risiko (Sasaran)	Tempoh		Tanggung Jawab
																		Tarikh Mula	Tarikh Akhir	
Sistem pendawaian	Isu Dalaman / Pengurusan	Tempat Kerja	Fius dengan pemutus litar tidak berfungsi	Fizikal	Beban lampau	Kebakaran	4	3	12	Memastikan terdapat perlindungan litar - fius dengan pemutus litar	1	1	1	Melakukan pengujian berkala ke atas litar	1	1	1	17/5/2022	30/6/2022	Bahagian Fasiliti
Sistem pendawaian	Isu Dalaman / Pengurusan	Tempat Kerja	Sistem pembumian tidak berfungsi	Fizikal	Arus bocor ke bumi	Renjatan elektrik	3	3	9	Memastikan setiap peralatan elektrik dibumikan	1	1	1	Melakukan pemeriksaan berkala ke atas sistem pembumian	1	1	1	17/5/2022	30/6/2022	Bahagian Fasiliti
Sistem pendawaian	Isu Dalaman / Pengurusan	Tempat Kerja	Penebat pendawaian dan peralatan elektrik rosak	Fizikal	Litar pintas	Renjatan elektrik	3	3	9	Memastikan penebatan pendawaian dan peralatan elektrik dalam keadaan selamat	1	1	1	Meneruskan kawalan sedia ada	1	1	1	17/5/2022	30/6/2022	Bahagian Fasiliti
Papan Tanda	Isu Dalaman / Pengurusan	Tempat Kerja	Papan tanda BAHAYA tidak dipamerkan di Bilik Elektrik dan DB	Fizikal	Tiada had akses kawasan / peralatan	Kemalangan / salah guna peralatan	2	4	8	Memasang papan tanda BAHAYA bilik elektrik dan DB	2	2	4	Meneruskan kawalan sedia ada	2	2	4	17/5/2022	30/6/2022	Bahagian Fasiliti
Komponen elektrik	Isu Dalaman / Staf	Tempat Kerja	Penggunaan palam elektrik dengan sambungan yang banyak pada punca kuasa yang sama	Fizikal	Litar pintas	Renjatan elektrik	3	3	9	Hebahkan notis/poster keselamatan elektrik	2	2	4	Melakukan pemeriksaan berkala ke atas setiap ruang kerja	1	1	1	17/5/2022	30/6/2022	JKPP PPPH
Komponen elektrik	Isu Dalaman / Staf	Tempat Kerja	Menggunakan peralatan elektrik secara berbahaya -sentuh alat elektrik dengan tangan yang basah -cucuk sebarang peralatan elektrik dalam lubang soket -baiki sendiri alat elektrik yang rosak	Fizikal	Litar pintas	Renjatan elektrik	3	3	9	Hebahkan notis/poster keselamatan elektrik	2	2	4	Hebahkan notis/poster keselamatan elektrik	2	2	4	17/5/2022	30/6/2022	JKPP PPPH

Kamal
 KAMAL HAFIZAL BIN KAMARUDDIN
 JURUTERA MEKANIKAL J44
 PUSAT PEMBANGUNAN & PENGURUSAN HARTA
 UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG AL-SULTAN ABDULLAH
 26600 PEKAN
 PAHANG DARUL MAKMUR
 TEL: 09-4316448

Izwan
 TS IZWAN BIN ISMAIL
 PENGARAH
 PUSAT PEMBANGUNAN & PENGURUSAN HARTA
 UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG AL-SULTAN ABDULLAH
 26600 PEKAN
 PAHANG DARUL MAKMUR
 TEL: 09-4316527 FAX: 09-4246555